

CHP-801□□□K+CHP-801□□□CK 電気配線施工例(給湯停止用電動弁内蔵型)

(※詳細配線は除く)

電源	三相 200V 50/60Hz	
ユニット定格運転電流	60A	
漏電ブレーカ定格	熱源機側	225AF/175AT
	貯湯槽側	30AF/15AT ※凍結防止仕様のみ

