

CHP－101005K 電気配線施工例

(※詳細配線は除く)

電源	三相 200V 50/60Hz
ユニット定格運転電流	9.2A
漏電ブレーカ定格	30AF/20AT

