

CHP－1510□□ 電気配線施工例

(※詳細配線は除く)

電源	三相 200V 50/60Hz		
ユニット定格運転電流	13.6A		
漏電ブレーカ定格	熱源機側	30AF/30AT	
	貯湯槽側	30AF/5AT ※凍結防止仕様のみ	

