

CHP-801□□□C×2台 電気配線施工例

(※詳細配線は除く)

電源	三相 200V 50/60Hz
ユニット定格運転電流	60A
漏電ブレーカ定格	熱源機側 225AF/175AT
	貯湯槽側 30AF/15AT ※凍結防止仕様のみ

