

CHP-□□□□U+CHP-□□□□UC 電気配線施工例

(※詳細配線は除く)

電源	三相 200V 50/60Hz	
ユニット定格運転電流	27/30A	
漏電ブレーカ定格	熱源機側	100AF/100AT
	貯湯槽側	30AF/20AT ※凍結防止仕様のみ

