

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : C 5 0 Z 0 0 0 7 0 A
発行者の名称 : 株式会社イトミック環境システム
発行者の住所 : 京都府八幡市岩田南野 1-1
宣言の対象 : ヒートポンプ給湯機 (附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JRA 4060:2018</u>	<u>業務用ヒートポンプ給湯機</u>	<u>2018年3月31日</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

追加情報 :

問い合わせ先 : 株式会社日本イトミック
事業開発部 TEL : 03-3621-2141

代表者又は
代理者の署名 : (自筆署名) 小南 剛樹

発行日 : 2020年10月5日
発行場所 : 株式会社イトミック環境システム
役職名・氏名 : 品質グループ リーダー
小南 剛樹

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050に基づく自己適合宣言書(附属書)

2020/10/5

宣言の対象	規格番号	機種型番	年間加熱効率	寒冷地 年間加熱効率	中間期標準 貯湯加熱能力 [kW]	中間期標準 貯湯消費電力 [kW]	冬期高温貯湯 加熱能力 [kW]	冬期高温貯湯 消費電力 [kW]	
業務用 ヒートポンプ給湯機	JRA 4060:2018	CHP-80Y2	3.8	3.3	65.0	16.2	58.2	18.6	
		CHP-35H	3.7	3.1	35.0	8.95	35.0	11.1	
		CHP-26H5	(50Hz)	3.7	3.3	26.0	6.69	24.5	7.45
			(60Hz)	3.7	3.3	30.5	7.89	28.5	8.95
		CHP-15HF	4.2	3.5	15.0	3.40	15.0	4.68	

株式会社イトミック環境システム