

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

仕様書No. : RL00023011 (-0)

機種名 : 電気温水器 (角型)

電気用品安全法 : 特定電気用品 (電気温水器)

設置方式 : 床置型

型 番 : ES-300RM-18

製品コード : 325809

【営業用図面】

総組立図No. RL00123008

回路図No. C022067

その他

上部固定金具 RL00113004

【電気仕様】

電源電圧 : 単相 200V (50Hz/60Hz)

定格消費電力 : 3.4kW (定格加熱能力/定格入力)

【構造】

構 造 : 密閉・先止め式貯湯型

最大貯湯量 : 300 リットル

最高使用圧力 : 0.1MPa

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0~40℃ (凍結しないこと)

使用水压 (静止時) : 0.1~0.5MPa

給水温度 : 40℃以下 (凍結しないこと)

使用水 : 水道水

【温度制御】

温度制御 : マイコン式

設定温度 : 約85℃

初期沸き上げ時間 : 約431分 (水温15℃の場合)

【その他の機能】

湯温切替スイッチにより「多め」: 約85℃、「おまかせ」: 約65~85℃ (給水温度と過去1週間のお湯の使用量から翌日の使用湯量を計算)の2種類が設定可能です。

※リモコンを取付けることで「少なめ」: 約65℃が設定可能です。

【安全装置】

漏電検出、空焚き検出、過昇温検出

【本体色】

アイボリー (マンセル値: 9.0GY7.5/0.7)

【注意事項】

●屋外に設置しないでください。感電や故障の原因となります。

●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。

●湿気の多い場所や浴室には設置・使用しないでください。水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。

●製品設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場合では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。凍結により破損、漏水のおそれがあります。

●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。

●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害するおそれがあります。

●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示 (平成24年国土交通省告示第1447号)」が平成24年12月12日に公布され、平成25年4月1日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。

●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。

◇◇ 仕様書 ◇◇


お得意様名

件 名


台

- 浴用または水気のある場所で使用する場合は、別売の耐熱絶縁パイプ（関連商品）を取り付けてください。
 - 温水器内蔵の漏電遮断器は過負荷短絡保護型ではありません。電源一次側には必ず配線用遮断器を取り付けてください。
 - 本器は深夜電力専用の通電制御型電気温水器です。
- 別売のリモコン（関連商品）を使用することにより「時間帯別電灯」「季節別時間帯別電灯」に対応可能です。


平面图



正面図



右側面図



A-A' 断面図

※二次給水口を使用する場合は、
関連商品の二次給水継手が必要です。

- 注1. 脚をアンカーボルトで固定して下さい。
- 注2. 温水器の近くにガス類や引火物を置かないで下さい。
- 注3. 給水および給湯配管の途中に絶縁パイプ（耐熱性塩化ビニルパイプ）0.5m以上を取り付けて下さい。
- 注4. 電源側に内線規定に定められた定格の配線用しゃ断器を必ず取り付けて下さい。
- 注5. D種接地工事を必ず行して下さい。
- 注6. 逃し管の凍結による電気温水器の破損を防止するため逃し管には、保温工事等の凍結防止策を施して下さい。
- 注7. 各配管接続口にはユニオン継手を使用し、給水配管の途中には必ず止水栓を設けて下さい。
- 注8. メンテナンススペースとして前方60cm、上方30cm以上が必要です。
- 注9. 漏電遮断器の動作を毎月1回確認して下さい。
- 注10. 負圧についての注意事項
負圧による電気温水器の破損を防止するため次のことをお守り下さい。
 - (1) 温水器本体より低い場所への給湯配管はしないで下さい。
 - (2) 排水管の落差は30cm以上にしないで下さい。
 - (3) 温水器本体に給湯ポンプを接続しないで下さい。
- 注11. 長期間のご使用によりタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などにより水質の変化が起こる場合があります。固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用を控えて下さい。
- 注12. リモコンを接続すると時間常帯電灯対応型として使用できます。（ES-300RMK-11は付属のリモコンを必ず取り付けてください）

20	排水栓点検窓	—	1
19	逃し弁点検窓	—	1
18	漏電遮断器点検窓	—	1
17	ストレーナー	—	1
16	排水接続口	Rc3/4 CAC406	1
15	給湯接続口	R3/4 C3604	1
14	給水接続口(逆止機構内蔵)	R3/4 C3604	1
13	逃し弁(吸気機構付)	機器諸元表参照 PPS	1
12	ドレンパン排水ホース	φ12×φ16 L=750	1
11	特殊排水栓(非常用逃し弁付)	300kPa CAC406	1
10	減圧弁	機器諸元表参照 PPS	1
9	上部固定金具	垂鉛鋼板	1
8	保温材	グラスウール	1
7	タンク	高耐食ステンレス	1
6	取手	PP樹脂	2
5	後板	塗装鋼板 アイボリー	1
4	脚	SS400 グレー	3
3	側面板	塗装鋼板 アイボリー	2
2	前カバー	塗装鋼板 アイボリー	1
1	上蓋	塗装鋼板 アイボリー	1
No.	名称	規格・材質・備考	数

シリーズ		型番		品名	
ES-R		ES-300RM-18 ES-300RMK-11		電気温水器 および 小型ボイラー	
仕様					
通電制御型					
承認	検図	製図	図面区分		図番
瀬谷	清末	神谷	営業用総組立図		RL00123008
					改訂
					0


！ 注意

- 注1. 本器に内蔵しております漏電遮断器は“漏電”の検出を行い、遮断します。過電流での遮断は行いません。電源側に 内線規定に定められた定格の配線用遮断器を必ず取り付けて下さい。
- 注2. D種接地工事を必ず行って下さい。
- 注3. リモコン(関連商品)を接続する際は、取扱説明書に従って接続してください。
- 注4. リモコンを浴室など湿気が多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないで下さい。
- 注5. リモコンケーブルの接続は、200V電源通電前に行ってください。
- 注6. リモコンケーブルの中継は誤操作の原因になりますので行わないで下さい。リモコンケーブルの全長は20m以下として下さい。
- 注7. リモコンケーブルは、電源電線と離して配線して下さい。ノイズによる誤動作の原因になります。

－時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯契約でご使用の場合－

リモコン(関連商品)を取付けることによりマイコン型リモコン操作タイプとなり、「時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯」でお使用いただけます。

※リモコン取付け時、電力契約切替コネクタをJ15の「時間帯別」に差し替えてください。(製品出荷時はJ14の「深夜電力」に差し込んであります。)



※は関連商品です

No.	記号	名称	規格・材質・備考	数
14	-	リモコン	-	1
13	E	アース端子	丸端子 5.5-4	1
12	J14, 15	電力契約切替コネクタ	-	1
11	TH3	上部残湯センサー	サーミスタ	1
10	TH2	下部残湯センサー	サーミスタ	1
9	COM	制御用基板	AC200V	1
8	SW	湯温切替スイッチ	多め(約85℃)/おまかせ(約85~65℃)	1
7	PR	パワーリレー	AC250V 30A 1a	1
6	TB	200V端子台	50A 丸端子(仕様表参照)	1
5	ELB	漏電遮断器	30A 感度電流15mA	1
4	E1	無給水センサー	-	1
3	TH1	湯温センサー	サーミスタ	1
2	OHTH	温度過昇防止器	250V 35A 手動復帰	1
1	H	ヒータ	仕様表参照 C1220T(脱酸銅)	1



シリーズ	型番	品名
ES-R	ES-RM-18	電気温水器
仕様		
標準(通電制御型)		

承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
承認日	尺度	図法	承認	検図	製図
23.12.01	A3	-	瀬谷	清末	神谷
営業用電気回路図			C022067		2

仕様表


型番	電源	ヒータ	定格電流	発生熱量	200V端子台丸端子
ES-300RM-18	単相 200V	3.4kW	17.0 A	12.2 MJ/h	5.5-5
ES-370RM-18		4.4kW	22.0 A	15.8 MJ/h	5.5-5
ES-460RM-18		5.4kW	27.0 A	19.4 MJ/h	8-5s

1φ200V



部品配置図

(図はES-370RM)



材質：SGCC t=1.6

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	図面区分	シリーズ	型番
23. 05. 23	1:2	☉☐	瀬谷	清末	神谷	部品図	ES-R	ES-RM/RMK/RTS
		名称				図番		
		上部固定金具				RL00113004-1		