

# ◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : TC00017014 (-0)  
機種名 : 置台型電気湯沸器 (丸型)  
電気用品安全法 : 特定電気用品 (電気温水器)  
設置方式 : 置台型  
型番 : ETC45BJS230B0  
製品コード : 303415

## 【営業用図面】

総組立図No. TC00117002  
回路図No. C016225

その他

注意事項 TC00117001

## 【電気仕様】

電源電圧 : 単相 200V (50Hz/60Hz)  
定格消費電力 : 3kW (定格加熱能力)  
電源プラグ定格 : 250V/20A (引掛/接地2P)  
電源コード長 : 1m

## 【構造】

構造 : 開放式  
最大貯湯量 : 45リットル

## 【使用条件】

設置場所 : 屋内  
組込型 : 火災予防条例 基準適合  
使用雰囲気温度 : 0~40℃ (凍結しないこと)  
給水圧力 : 0.1~0.3MPa  
給水温度 : 40℃以下 (凍結しないこと)  
使用水 : 水道水  
水道直結 : 水道法 基準適合品

## 【タイマー制御】

マイコン式 (工場出荷時に現在時刻と月~金 6:30~18:30に自動運転時間設定済み)

## 【温度制御】

温度制御 : マイコン (省エネモード付) 式  
設定温度 : HI (約98℃)、95~60 (工場出荷時95℃設定) ℃  
初期沸き上げ時間 : 約84分 (水温15℃の場合)

## 【その他の機能】

運転停止日 : 設定可能 (最長で6ヶ月間)  
強制沸き上げ機能 : あり  
夏節電機能 : 工場出荷時は機能OFF (運転停止期間7月~9月にセット済み※5月~10月期間内の設定変更可能)  
スイッチロック機能 : あり

## 【安全装置】

空焚き検出、過昇温検出、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出

## 【水位制御】

電極式 (定水位方式)


## 【付属品】

自在水栓×1、耐震バンド


## 【本体色】

オフホワイト (マンセル値 : N9.3 近似)


この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。



平面図



正面図




右側面図


型番	貯湯量 (L)	本体質量 (kg)	満水質量 (kg)	寸法表 (mm)								
				φW	H	A	B	C	D	E	φF	G
ETC12BJS	12	10	約 22	φ 320	532	230	470	522	—	4	φ 7	463~563
ETC20BJS	20	11	約 31		672	300	620					
ETC45BJS	45	17	約 62	φ 450	685	350	615	645	22	8	φ 9	616~746
ETC60BJS	60	20	約 80		805	400	730					
ETC90BJS	90	23	約 113		1045	500	960					

A部寸法

ETC12, 20BJS



ETC45, 60, 90BJS



No.	名称	材質・備考	数
11	コントローラ	—	1
10	電源コード	—	1
9	排水口	C3604, メッキ, G3/4おねじ	1
8	自在水栓	CAC406, メッキ	1
7	給水口	C3604, PJ1/2	1
6	耐震バンド	SEHC, 塗装	1組
5	保温材(側面, 底面)	グラスウール	各1
4	内槽	高耐食ステンレス	1
3	底蓋	SUS430	1
2	上蓋	SUS304/SUS430, 塗装	1
1	外装	SUS430, 塗装	1

付属品

注1

注記

注1. ETC12, 20BJSはねじ止め3箇所  
ETC45, 60, 90BJSはねじ止め4箇所

日付	貯湯量	満水質量	図面区分	仕様	シリーズ	型番
17.02.01	諸元表参照	諸元表参照	営業用総組立図	標準	ETC(B)	ETC□□BJS
ITOMIC	尺度	図法	承認	検図	作図	名称
	A/3	N. T. S.	結城	宮内	若色	
小型電気温水器					図番	TC00117002-0

仕様表


itm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
電源電圧	単相100V			単相200V						三相200V					
定格消費電力(kW)	0.75	1.5	2.0	0.75	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	0.75	1.5	2.25	3.0	4.5	
発生熱量(MJ/h)	2.7	5.4	7.2	2.7	5.4	7.2	10.8	14.4	18.0	2.7	5.4	8.1	10.8	16.2	
定格電流(A)	7.5	15.0	20.0	3.8	7.5	10.0	15.0	20.0	25.0	2.2	4.3	6.5	8.7	13.0	
主回路番号	①			①						②	③	④			
電源コード断面積(mm <sup>2</sup> )	2	3.5		1.25			2	3.5	5.5	1.25				2	

備考


※：200Vの場合コネクタ番号4-6短絡(赤)  
100Vの場合コネクタ番号4-5短絡(白)

主回路


➡ ① 単相




② 単相




③ 三相



④ 三相




部品配置図 (図はETC12BJS)



正面図

右側面図

操作回路



PR1：主回路遮断用パワーリレー  
PR2：ヒータON/OFF用パワーリレー

No.	記号	名称	規格・材質	備考	数
11	E	アース端子	M5	-	1
10	SV	給水用電磁弁	100V/200V	通電開	1
9	H	ヒータ	SUS316L	仕様表参照	-
8	F	ヒューズ	250V 3A	-	1
7	COM	コントローラ	100V/200V	-	1
6	E1	満水位検出電極	SUS316L	-	1
5	E2	空焚き防止電極	SUS316	-	1
5	TH	温度センサ	-	サーミスタ	1
4	PR(B)	パワーリレー	250V 25A 2P	コイル電圧AC100V/200V	2
4	PR(A)	パワーリレー	250V 30A 1P	コイル電圧AC100V/200V	2
3	TB	電源用端子台	250V 30A 2P/3P	モールド	1
2	-	電源コード	キャブタイヤケーブル	仕様表参照	1
1	-	電源プラグ	-	別紙プラグ表参照	1

目付 16.12.01	ITOMIC		名称 電気回路図	シリーズ ETC	型式 ETC(B)
尺度 N. T. S.	図法 結城	承認 宮内	検図 若色	作図 標準仕様および特注仕様	仕様 図番 C016225-0

電気温水器標準プラグ表



電源・電圧		単相100V			単相200V		三相200V
ヒーター容量		1.1kW以下	1.5kW以下	2kW以下	3.1kW以下	5kW以下	6kW以下
プラグ	NEMA番号 <small>規格準拠品</small>	5-15	5-20	L5-30	L6-20	L6-30	(明工社 MH2576)
	定格	125V15A 接地2P	125V20A 接地2P	125V30A 接地2P	250V20A 接地2P	250V30A 接地2P	250V20A 接地3P
	極配置 刃側	一体成型プラグ  差込形	L形アングルタイプ  差込形	 引掛形	 引掛形	 引掛形	 引掛形
対応 コンセント	パナソニック <small>上段:埋込型 下段:露出型</small>	WF3002WK WK3001W	WN19213 WK3821	なし なし	WF2520B/W WK2520B/W	WF2330B/W WK2330/W	WF2420BK/WK WK2420K
	アメリカン電機 <small>上段:埋込型 下段:露出型</small>	7110GN なし	7210GD(ダブル) なし	3310-L5 3311-L5	3220-L6 3221-L6	3320-L6 3321-L6	4220 4221
	明工社 <small>上段:埋込型 下段:露出型</small>	ME2816 ME2726W	ML1219W ME2759	なし なし	MH2877 なし	MH2878 MH2889	MH2876 MH2887
	極配置 受け側						

【設置場所についての注意事項】

- 屋外に設置しないでください。●湿気が多い場所や浴室には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。
- 設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●湯沸器の満水質量に十分耐えられる強度を持った床面に必ず水平に設置してください。

【配管工事についての注意事項】

- 水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。●給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
- 配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、湯沸器内にごみが入らないようにしてください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。●給水圧力が0.3MPaを超える場合には、必ず一次側に減圧弁を取り付けてください。(関連商品の「いちじく」をご発注いただくか、別途お客様にて手配ください。)
- 排水口は蒸気抜きを兼ねていますので排水配管の途中をバルブなどでふさがしないでください。また、排水は下り勾配とし排水管へ直結せずに排水口空間を取ってください。

【電気工事についての注意事項】

- アース(D種接地)工事を確認してください。●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。

【その他の注意事項】

- 湯沸器の転倒防止用として壁面取付型の耐震バンドを付属しています。壁面の種類に応じた耐震強度を有するボルトを別途、お客様にて手配ください。●機器本体上部に30cm以上のメンテナンス空間が必要です。●給水配管に30cm以上のフレキ管を使用する場合は必ず壁面などに固定してください。●純度の高い水では使用できません。●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水する恐れがあります。●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因になります。●標高の高い場所では沸点が下がりますので、設定温度を変更してください。●排水配管の先端を極端に縮小しないでください。●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害する恐れがあります。●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」が平成12年12月12日に改正され、平成25年4月1日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。

目付 17.01.05					名称 注意事項	シリーズ ETC(B)	型式 -
尺度 N.T.S.	図法 	承認 結城	検図 宮内	作図 若色	仕様 標準仕様および特注仕様	図番 TC00117001-0	